



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie

KOMUNIKAT nr 16 z dnia 29 lipca 2026 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 27 lipca 2026r. z **wodociągu Przyjezierze** stwierdził niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą ilości bakterii grupy coli (4jtk/100ml).

Wodociąg Przyjezierze zaopatruje 239 mieszkańców miejscowości Przyjezierze.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje, że:

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo. Woda może być używana do kąpieli oraz pozostałych celów użytkowych bez ograniczeń.

Zarządcą wodociągu oraz dostawcą wody są Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
mgr inż. Wioletta Rożko
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie
ul. Flisacza 6 | 74-100 Gryfino
+48 91 416 38 58
adres e-mail: psse.gryfino@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-67443-60914-HBVCW-35

